



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Según reglamento (UE) N.305/2011)

Nº 224-2018

1. Código de identificación del producto:

Modelo	Ancho	Altura
Rad. Baño CL 50	500	760-1190-1400-1800

2. Trazabilidad del producto.

Radiador toallero CL 50 + Etiqueta de Embalaje.

3. Aplicación:

Radiadores tubulares de acero para instalaciones de agua caliente hasta 8 bar y 110 °C

4. Denominación y dirección del fabricante:

BAXI CALEFACCIÓN S.L.U
C/ López de Hoyos 35, Planta baja
28002 Madrid

5. Sistema de validación y verificación de la constancia de las prestaciones (EN442-2): sistema 3

6. Determinación de la prestación del producto:

Centre Technique des industries arauliques et thermiques – Organismo notificado: **1695**

Ha efectuado la determinación de las prestaciones del producto según el sistema 3.

Emitido el informe de ensayo según norma EN442: N° 1695

Potencia térmica: ENE7MRT.DIC.05302_b 14/07/2006; ENE/MRT.RAP. 15075,15076,15077-24/03/2015

Resistencia a la presión: ENE/MRT.RAP.15075/P, 15076/P, 15077/P-24/03/2015


7. Evaluación técnica europea: no aplica

8. Declaración de las prestaciones:

CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN					ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1					EN 442-1: 2014
Emisión de sustancias peligrosas.	No					
Presión operativa máxima	8 bar					
Ensayo de presión	Sin fugas a 1,3 x presión máxima de operación					
Resistencia a la presión.	Sin roturas a 1,69 x presión máxima de operación					
Temperatura superficial	110 °C Máximos					
Potencia térmica nominal en W		φ 50	φ 30	Km	n	
	500x760	389	205	2,9580	1,2472	
	500x1190	595	314	4,4962	1,2488	
	500x1400	719	380	5,4120	1,2498	
500X1800	907	478	6,7871	1,2513		
Potencia térmica en diferentes condiciones (curva característica)	$\Phi = Km \times \Delta T^n$					
Resistencia a la corrosión	100 h					
Resistencia contra impacto menor	Clase 0					

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por:



Santiago Rubio Quintana
Jefe de Gestión Calidad y Medio ambiente.

Hecho en La Pobla de Claramunt, 7 de Marzo del 2019